



COMUNE di VERGIATE

(Provincia di Varese)

AREA 1 - AMMINISTRATIVA

*Servizio attività economico-produttive
e comunicazione esterna*

Via Cavallotti, 46 - 21029 Vergiate (VA)

☎ 0331 928738/13 - 📠 0331 928719

P. IVA 00309430122

commercio@comune.vergiate.va.it

PEC comunevergiate@legalmail.it

www.comune.vergiate.va.it

AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE E ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI AD USO PRIVATO

- IL RESPONSABILE DELL'AREA 1 – AMMINISTRATIVA (SUAP VERGIATE) -

Premesso che la Ditta LEONARDO SPA con sede legale in Roma (RM) Piazza Monte Grappa n. 4 ed insediamento di produzione di velivoli/elicotteri in Vergiate (VA) Via Roma, 51 ha presentato, attraverso il portale impresainungiorno.gov.it, riferimento pratica 00401990585-27032022-1643, protocollo REP_PROV_VA/VA-SUPRO/0016141 del 27/03/2022, istanza per l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di **impianto di carburante ad uso privato esclusivamente per il rifornimento degli automezzi in uso presso l'area posta in via Roma, 51** in Vergiate (VA) costituito da: **serbatoi fuori terra** - n. 1 serbatoio di GASOLIO da mc. 3,00, **erogatori** - n. 1 erogatore a singola erogazione per GASOLIO;

Visto l'avviso di indizione e convocazione di Conferenza di Servizi Decisoria art. 14, comma 2, L. 241/90 e s.m.i. in modalità semplificata ed asincrona emesso dal Comune di Somma Lombardo in qualità di ente capofila del SUAP Malpensa Nord Ticino in data 02/05/2022 prot. 0015171;

Vista la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere", art. 94 'Collaudo ed esercizio provvisorio' comma 1 con cui è prescritta l'esclusione del collaudo per i nuovi impianti a gasolio ad uso privato costituiti da contenitori-distributori rimovibili;

Vista la SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di VARESE in data 17/12/2020 prot. 0024578 – Pratica VVF n. 8430 (Nuovo tank fuel);

Considerato che l'istanza è stata trasmessa anche all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di Varese, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese, all'Agenzia delle Dogane di Varese, all'ATS Insubria ed all'Ufficio Tecnico del Comune di Vergiate, il cui silenzio equivale ad assenso senza condizioni;

VISTI gli atti istruttori;

VISTA la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";

VISTA la D.C.R. 12 novembre 2019, n. 759 "Programma di qualificazione e ammodernamento della rete distributiva carburanti";

VISTA la D.G.R. 11 luglio 2022, n. 11/6657 "Riordino delle disposizioni attuative della disciplina regionale in materia di distribuzione carburanti: sostituzione della D.G.R. 9 giugno 2017, n. 6698 e della D.G.R. 2 agosto 2018, n. 434"

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

AUTORIZZA

La **Ditta LEONARDO SPA** con sede legale in Roma (RM) Piazza Monte Grappa n. 4 ed insediamento di produzione di velivoli/elicotteri in Vergiate (VA) Via Roma, 51 all'installazione ed all'esercizio di **impianto di carburante ad uso privato esclusivamente per il rifornimento degli automezzi in uso presso l'area posta in via Roma, 51** in Vergiate (VA) costituito da:

serbatoi fuori terra

n. 1 serbatoio di GASOLIO da mc. 3,00

erogatori

n. 1 erogatore a singola erogazione per GASOLIO

L'autorizzazione ha durata illimitata a decorrere dalla data del presente atto e dovrà essere esercitata conformemente alle certificazioni di prevenzione degli incendi/S.C.I.A. ai sensi del D.P.R.151/2011 e potrà essere revocata o dichiarata decaduta con le modalità previste dalla L.R. n. 6 del 2.2.2010 e s.m.i. nonché per inosservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia;

Fermo restando l'uso privato dell'impianto si fa assoluto divieto alla Ditta di cedere carburante a terzi, compresi i propri dipendenti, sia a titolo oneroso che gratuito.

È fatto altresì divieto di trasferire l'impianto ad altri senza la prescritta autorizzazione. In caso di inosservanza, la presente autorizzazione sarà revocata senza pregiudizio per le previste sanzioni penali.

È fatto obbligo di mantenere l'impianto in perfetta efficienza e di ottemperare alle misure di sicurezza disposte dalle autorità competenti.

È vietato apportare modifiche all'impianto senza la prescritta autorizzazione.

Per la prescritta vigilanza è consentito agli organi competenti di prelevare campioni di carburante erogato nonché di adottare ogni altra misura del caso.

L'elenco aggiornato degli automezzi che utilizzano l'impianto dovrà essere trasmesso al Comune con periodicità biennale.

L'eventuale cessazione dell'attività, a qualsiasi titolo dovuto, comporta l'obbligo di comunicazione.

L'erogatore deve essere dotato di un apposito contatore volumetrico con rispettivo numeratore sia totalizzatore sia parziale;

Si precisa che la responsabilità civile e penale derivante dal presente titolo è a carico del richiedente.

L'Amministrazione Comunale non sarà in alcun modo responsabile per eventuali danni che dalla installazione dell'impianto e dal funzionamento dello stesso possano derivare a terzi.

Vergiate, 28/10/2022



Il Responsabile dell'Area 1 Amministrativa
SUAP Vergiate
(Dott.ssa Cristina Fontana)

Documento firmato digitalmente